


## Informace o provozním a technickém stavu budovy a vnitřních prostor k 13.04.2022

### Dukelská 972, 973 a Kyjevská 963, 974, 975



#### Základní údaje o nemovitosti:

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Rok výstavby                         | 963-2002<br>972-3-2000<br>974-5-2002 |
| Průkaz energetické náročnosti budovy |                                      |

#### Revize, kontroly, prohlídky:

| Název                                           | Četnost      | Provedeno                                     | Příští kontrola                        | Popis                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revize požárních vodovodů a hydrantů, PHP       | 1 x ročně    | 11/2021                                       | 10.11.2022                             | 972 – doplnit 2x PHP<br>963 – doplnit 1x PHP<br>973 – doplnit 2x PHP<br>974 – doplnit 2x PHP<br>975 – doplnit 2x PHP |
| Kontrola BOZP                                   | 1 x ročně    | 11/2021                                       | 10.11.2022                             | Bez závad                                                                                                            |
| Kontrola PO                                     | 1 x ročně    | 11/2021                                       | 10.11.2022                             | Bez závad                                                                                                            |
| Revize elektrických zařízení společných prostor | 1 x za 5 let | 963 09/2021<br>972-3 09/2021<br>974-5 01/2018 | 30.09.2026<br>30.09.2026<br>09.02.2023 | Bez závad<br>Bez závad<br>Bez závad                                                                                  |
| Revize hromosvodů                               | 1 x za 5 let | 963 11/2018<br>972-3 10/2018<br>974-5 01/2018 | 01.11.2023<br>23.10.2023<br>31.01.2023 | Bez závad<br>Bez závad<br>Bez závad                                                                                  |
| Prohlídka komínů u plynových zařízení           | 1 x ročně    | 10/2021<br>7/2021<br>10/2021                  | 10/2022<br>7/2022<br>10/2022           | 974<br>963<br>972, 973                                                                                               |

**Bytová měřidla:**

|                        | Životnost | Datum výměny |
|------------------------|-----------|--------------|
| Vodoměr - studená voda | 5 let     | 12/20018     |
| Vodoměr - teplá voda   | 5 let     |              |
| Měřidla tepla          | 10 let    | Eviduje ISTA |

**Doporučené opravy:****Teplo:**

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Popis odběrné soustavy | teplovodní uzavřený systém s ohřevem TUV         |
| Druh měření            | výpočetem ze spotřeby plynu                      |
| Stáří kotle            | 974-75 r.v 2019, 963 r.v. 2002, 972-73 r.v. 2000 |
| Rozvody domu           | ocelové potrubí, původní                         |

**Vývoj spotřeby a ceny tepelné energie:****Čp. 974-975**

| Rok          | 2017   | 2018   | 2019    | 2020    | 2021    |
|--------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Spotřeba GJ  | 322,01 | 271,48 | 306,854 | 314,739 | 386,592 |
| Cena Kč/1 GJ | 531,77 | 535,22 | 586,50  | 604,26  | 564,22  |

**Čp. 973**

| Rok          | 2017   | 2018   | 2019    | 2020    | 2021    |
|--------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Spotřeba GJ  | 162,14 | 153    | 160,835 | 154,945 | 172,928 |
| Cena Kč/1 GJ | 531,77 | 535,22 | 586,50  | 604,26  | 564,22  |

**Čp. 972**

| Rok          | 2017   | 2018   | 2019    | 2020    | 2021    |
|--------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Spotřeba GJ  | 165,70 | 153,66 | 161,598 | 158,181 | 187,498 |
| Cena Kč/1 GJ | 531,77 | 535,22 | 586,50  | 604,26  | 564,22  |

**Čp. 963**

| Rok          | 2017   | 2018   | 2019    | 2020    | 2021    |
|--------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Spotřeba GJ  | 165,98 | 153,22 | 147,977 | 148,877 | 166,867 |
| Cena Kč/1 GJ | 531,77 | 535,22 | 586,50  | 604,26  | 564,22  |

**Plánované opravy a investice dodavatele tepla:****Doporučené opravy domovních rozvodů:**

Zpracoval/a: Pavla D. Vanická, Roman Mužík

V Žamberku dne 13.04.2022